

По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность бетона: должна не быть 2000] кг/м ³ , (2500 кг/м ³	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Морозостойкость: должна быть не менее 200 циклов замораживания и оттаивания	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Класс бетона по прочности на сжатие: должен быть B15
По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе: установлено требование не больше 3% по массе	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе: требуется не больше 35% массы	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Истинная плотность мелкого заполнителя: должна быть)2000 кг/м ³ , 2800(кг/м ³
По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя прочность бетона класса: требуется не менее 294,4 кгс/см ²	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водопоглощение бетона камней: требуется не больше 6 % по массе	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Ближайшая марка бетона по прочности: требуется не более M400
По товару с наименованием Отсев, используется для выполнения работы по строке 33 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц: требуется не больше 3 % по массе	По товару с наименованием Отсев, используется для выполнения работы по строке 33 раздела 2 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание глины в комках: требуется не больше 0,35 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность зерен: должна не быть 2,0[г/см ³ , (3,0 г/см ³