

По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: должно быть св. 10 % по массе ... до 35 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание зерен слабых пород в щебне: должно быть не больше 10 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание глины в комках, не более: должно быть 0,25 % по массе
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне, не более: должно быть 2 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка щебня по дробимости: должна быть М600 или М800	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка по истираемости щебня: должна быть И1 / И2
По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя прочность бетона класса: требуется не менее 392,9 кгс/см <sup>2</sup>	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водопоглощение бетона камней: требуется не больше 6 % по массе	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Ближайшая марка бетона по прочности: требуется не более М500
По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность бетона: должна не быть 2000] кг/м <sup>3</sup> , (2500 кг/м <sup>3</sup>	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Морозостойкость: должна быть не менее 200 циклов замораживания и оттаивания	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Класс бетона по прочности на сжатие: должен быть В15