

По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 55 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание глины в комках, не более: должно быть 0,25 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 55 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне, не более: должно быть 2 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 55 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка щебня по дробимости: должна быть М600 или М800
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 55 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка по истираемости щебня: должна быть И1 / И2	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка песка по объемной насыпной массе: должна быть не более 800	
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Норма подвижности растворной смеси по погружению конуса: должна не быть 4] см , [8 см	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка по прочности раствора на сжатие в проектом возрасте: требуется М100	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водоудерживающая способность растворной смеси: требуется от 90 %
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: требуется не больше 10 %	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность затвердевшего раствора в проектом возрасте: требуется > 1400 кг/м ³	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Значение объемной насыпной массы песка: требуется св. 500 кг/м ³ ... до 800 кг/м ³
По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность бетона: должна не быть 2000] кг/м ³ , (2500 кг/м ³	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Морозостойкость: должна быть не менее 200 циклов замораживания и оттаивания	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Класс бетона по прочности на сжатие: должен быть В15