

По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 6 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Предел прочности при сжатии затвердевшего раствора в возрасте 28 суток: требуется от 20 МПа		По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 6 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Прочность сцепления с основанием затвердевшего раствора: требуется от 0,15 МПа		По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 6 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Водоудерживающая способность затвердевшего раствора: требуется от 90 %	
По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Водопоглощение бетона плитки: должно быть до 6 % по массе	По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Средняя прочность бетона класса: должна быть не менее 294,4 кгс/см ²	По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Ближайшая марка бетона по прочности: должна быть не ниже М300	По товару с наименованием Плитка, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Истираемость бетона: должна быть до 0,9 г/см ²		
По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц: требуется до 5 % по массе		По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Истинная плотность зерен: требуется не менее 2,0 г/см ³ ... не более 2,8 г/см ³		По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание глины в комках: требуется до 0,50 % по массе	
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 8 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Марка песка по объемной насыпной массе: должна быть не более 800		По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 8 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Норма подвижности растворной смеси по погружению конуса: требуется св. 4 см ... не более 8 см		По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 8 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте: требуется М100	
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 8 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Водоудерживающая способность растворной смеси: требуется от 90 %		По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 8 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: требуется до 10 %		По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 8 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте: требуется > 1400 кг/м ³	