

1. Тепловые нагрузки котельной д. Клопицы
2. Тепловые нагрузки котельной п. Жилгородок
3. Схема зоны теплоснабжения д. Клопицы
4. Схема зоны теплоснабжения п. Жилгородок

Тепловые нагрузки котельной д. Клопицы

№ п/п	Объект	Отопление, Гкал/час	ГВС (ср. час.), Гкал/час	Итого, Гкал/час
1	Многоквартирный дом №1	0,053	0	0,053
2	Многоквартирный дом №2	0,053	0	0,053
3	Многоквартирный дом №3	0,074	0,017	0,091
4	Многоквартирный дом №13	0,351	0,072	0,423
5	Многоквартирный дом №14	0,349	0,078	0,428
6	Многоквартирный дом №15	0,297	0,084	0,381
7	Школа	0,179	0	0,179
8	Детский сад	0,046	0,008	0,054
9	Дом культуры	0,071	0	0,071
10	Столовая	0,015	0	0,015
11	Контора ЗАО	0,040	0	0,040
	Итого:	1,530	0,260	1,790

Тепловые нагрузки котельной п. Жилгородок

№ п/п	Объект	Отопление, Гкал/час	ГВС (ср. час.), Гкал/час	Итого, Гкал/час
1	Многоквартирный дом №5	0,119	0,018	0,137
2	Многоквартирный дом №6	0,065	0,006	0,071
3	Реабилитационный корпус	0,367	0,031	0,398
4	Административный корпус	0,107	0,027	0,134
5	Спальный корпус А	0,112	0,009	0,121
6	Спальный корпус Б	0,070	0,0043	0,074
7	Хозяйственно-складской корпус	0,060	0	0,060
8	Склад-гараж	0,047	0	0,047
9	Гараж (старый)	0,042	0	0,042
10	Частный дом №10	0,0045	0	0,005
11	Частный дом №13	0,0111	0,0009	0,012
12	Частный дом №16	0,0034	0	0,003
	Итого:	1,008	0,097	1,105



Зона теплоснабжения
от котельной д. Клопицы



Зона теплоснабжения
от котельной п.Жилгородок